

Typ: Standard



Variante 1: Ein Alarmtyp mit einem oder mehreren Token

- 1) Wählen den Email Typ "**Standard**" aus
- 2) Wählen Sie den Alarmtypen den Sie mit dieser Konfiguration in EVALARM auslösen möchten
- 3) Fügen Sie dem gewählten Alarmtypen ein oder ggf. mehrere Token für die Betreffzeile oder den Body der Email hinzu
- 4) Schließen Sie den Vorgang mit "Anlegen" ab



Beispiel

Alarmtyp: GLT Störung tk: stoerung

Variante 2: Mehrere Alarmtypen

- 1) Wählen den Email Typ "**Standard**" aus
- 2) Wählen Sie die Alarmtypen, die Sie mit dieser Konfiguration in EVALARM auslösen möchten
- 3) Fügen Sie den gewählten Alarmtypen jeweils ein oder ggf. mehrere Token für die Betreffzeile der Email hinzu
- 4) Schließen Sie den Vorgang mit "Anlegen" ab



Beispiel

Alarmtyp: Feuer tk: feuer

Alarmtyp: GLT Störung tk: stoerung

Alarm E-Mail generieren

Nachdem Sie die E-mail-Konfiguration angelegt haben, können Sie anschließend die entsprechenden Alarm E-Mails generieren.

Hierfür gehen Sie auf das Zahnradsymbol neben dem jeweiligen Token (tk).

Anschließend wird Ihnen sowohl die **E-Mail-Adresse**, an die die Email von Ihrem Alarmgerät gesendet werden muss, sowie die entsprechende **Betreffzeile**, basierend auf dem Token, angezeigt.

Möchten Sie von einem Alarmtypen ein bestimmte **Alarmstufe** auslösen, dann wählen Sie diese im oberen Reiter aus. Entsprechend wird die E-Mail-Adresse automatisch vom System angepasst.

Möchten Sie nur ein bestimmten Teil des E-Mail Inhalts im **Systemnachricht-Feld** des Alarms angezeigt bekommen, fügen Sie bitte vor dem relevanten Teil **"ms:"** hinzu.



Das Token beginnend mit "tk:" und der Separator "ms:" können sowohl in der Betreffzeile als auch im Email Body (Textbereich) der Email stehen. Dabei ist es wichtig, dass der jeweilige Abschnitt immer mit einem Semikolon ";" abgeschlossen wird ("tk: token;" bzw. "ms: text;").

Wenn Sie eine Test E-Mail senden möchten, können Sie dies über den entsprechenden Button tun. Es wird ihr Standard E-Mail-Programm geöffnet und die Adresse und Betreffzeile, basierend auf der gewählten Konfiguration, vorausgefüllt.

The screenshot shows the 'PROZESSE' configuration page for 'GLT'. The page has a top navigation bar with 'PROZESSE', 'BENÜTZER', 'STANDORTVERWALTUNG', and 'PROTOKOLLE'. Below this is a sub-header 'E-MAIL SYSTEME ÜBERSICHT' with a dropdown menu showing 'GLT'. The main content area has two tabs: 'DETAILS' and 'EREIGNISSE'. The 'DETAILS' tab is active, showing a form with the following fields: 'Name' (GLT), 'Präfix' (GLT), 'Typ' (Standard), 'Ersteller' (GLT Connector), 'Aktiv' (checked), and 'Alarmtypen' (Feuer, GLT Störung). At the bottom, there are buttons for 'Bearbeiten' and 'Löschen'. The page is updated as of 22.10.2020 11:38.

The screenshot shows the 'ALARM E-MAIL GENERIEREN' dialog box. It has a title bar with 'EVALARM' and a close button. The dialog contains a form with a dropdown menu for 'Alarmstufe' (set to 'Feuer'). Below this, there are fields for 'Adresse' (GLT museum-test-ATF@mailservice.evalarm.de) and 'Betreff' (Feuer). A blue button 'Test E-Mail senden' is at the bottom right. A message box at the bottom states: 'Der E-Mail Inhalt wird als Systemnachricht verwendet. Wenn Sie nur einen Teil des E-Mail Inhalts nutzen möchten, fügen Sie bitte "ms:" vor den relevanten Teil hinzu.' The background shows the 'PROZESSE' configuration page for 'GLT'.